



ФИЛИАЛ «УРАЛЬСКИЙ»

Ленина пр., д. 50, Б
Екатеринбург, 620075
ИНН 7704726225, КПП 667243001
Тел.: +7 (343) 270-22-45
E-mail: info@ur.oen.su
oboronenergo.su

02.02.23 № УРЛ/020/312
На №345/д от 13.12.2022 г.

О принятии на баланс ЭСХ

Председателю
СНТ «Слава»
Г.Ф. ТРОФИМЕНКО

Тер. СНТ «Слава», 21А-1А,
Курчатовский р-н,
г. Челябинск,
Челябинская область,
454036

Уважаемый Григорий Фёдорович!

В ответ на ваш запрос сообщаем, что объекты электросетевого хозяйства СНТ «Слава» не могут быть приняты на баланс филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» по следующим причинам:

1. Отсутствуют открытые в ООО «Уралэнергосбыт» лицевые счета на 1898 земельных участков, ввиду чего при передаче объектов ЭСХ на баланс филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» приведет к невозможности применения п. 149 Постановления Правительства РФ от 04 мая 2012 года №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" и необоснованным затратам на покупку потерь электроэнергии с нашей стороны;

2. Низкая оснащенность приборами учета электрической энергии энергопринимающих устройств конечных потребителей, в связи с чем возникнет необходимость в установке приборов учета до 01 января 2024 года порядка 1550 приборов коммерческого учета (далее - ПКУ), соответствующих требованиям действующего законодательства в части предоставления минимального набора услуг по предоставлению доступа к интеллектуальной системе учета (ориентировочные затраты на приобретение ПКУ составляют 31 млн.руб);

3. Отсутствует техническая документация – акты об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ «Слава» и/или акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей на 1898 земельных участках, в связи с чем возникает необходимость оформления и подписания соответствующих актов со всеми потребителями;

4. Для обеспечения передачи электрической энергии и мощности потребителям (качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам - требованиям ГОСТ 32144-2013), проживающим на территории СНТ «Слава», необходимо проведение работ капитального характера в электрических сетях 0,4/10кВ, а так же на трансформаторных подстанциях 0,4/10кВ.

Приложение:

1. Фотоматериалы электросетевого хозяйства – в электронном виде, в формате PDF

Первый заместитель директора – главный инженер



М.А. Горелов